

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области
620014, г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел. 346-10-33
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; т. 312-44-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
МО «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; т. 362-42-52; tond-ekaterinburg@mail.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
(по Ленинскому району МО «город Екатеринбург»)
г. Екатеринбург ул. Крестинского, 48; тел. 220-32-11, ogpnlrektb@mail.ru

Предписание № 590/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению - детский сад № 29,
заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 29

Давыдовой Ладой Владимировне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Климовских Ивана Васильевича № 590 от «25» августа 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «03» сентября 2020 года по «30» сентября 2020 года проведена плановая выездная проверка инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Ленинскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Свирид С.Н. территории, здания, помещений МБДОУ - детский сад № 29, расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Чкалова, 119А, совместно с заведующим МБДОУ - детский сад № 29 Давыдовой Ладой Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установленная на объекте, не обеспечивает требуемый уровень звука в спальнях помещений (не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума, но не менее 70 дБА), а также в спортивном зале на 1-м этаже (не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума)	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона вступают в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защита жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц и юридических лиц, государственного и муниципального имущества. НПБ 104-03 п. 3.15 Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола. 3.16 В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения проводятся на уровне головы спящего человека. 3.22 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их установка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями пп.3.14-3.16 настоящих норм.	01.08.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности и ПР
(по Ленинскому району МО «город Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Свирид С.Н.
(должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил:

✓ *[Handwritten Signature]*
(подпись)

" 30 " сентября 2020 г.

[Handwritten Signature]
(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)